Poziom porównawczy 216,00 m n.p.m.



Punkt	Długość trasy [m]	Odległości [m]	Zagłębienie dna kanału [m]	Rzędna dna kanału	Rzędna terenu istniejącego	Opis
k	0,00		1,35	225,13	226,48	Studnia na kd315
D1	35,85	35,85	1,56	225,24	226,80	Proj studnia rewizyjna ø400
D2	40,85	5,00	1,35	225,25	226,60	Proj studnia rewizyjna ø400 Włączenie drenażu rd110
	45,85	5,00	1,33	225,27	226,60	Włączenie drenażu rd110
	50,85	5,00	1,32	225,28	226,60	Włączenie drenażu rd110
	55,85	5,00	1,30	225,30	226,60	Włączenie drenażu rd110
	60,85	5,00	1,29	225,31	226,60	Włączenie drenażu rd110
	65,85	5,00	1,27	225,33	226,60	Włączenie drenażu rd110
D3	70,85	5,00	1,26	225,34	226,60	Proj studnia rewizyjna ø400 Włączenie drenażu rd110
	75,85	5,00	1,24	225,36	226,60	Włączenie drenażu rd110
	80,85	5,00	1,23	225,37	226,60	Włączenie drenażu rd110
	85,85	5,00	1,21	225,39	226,60	Włączenie drenażu rd110
	90,85	5,00	1,20	225,40	226,60	Włączenie drenażu rd110
D4	95,85	5,00	1,18	225,42	226,60	Proj studnia rewizyjna ø400 Włączenie drenażu rd110
	100,85	5,00	1,17	225,43	226,60	Włączenie drenażu rd110
	105,85	5,00	1,15	225,45	226,60	Włączenie drenażu rd110
	110,85	5,00	1,14	225,46	226,60	Włączenie drenażu rd110
	115,85	5,00	1,12	225,48	226,60	Włączenie drenażu rd110
D5	120,85	5,00	1,11	225,49	226,60	Proj studnia rewizyjna ø400 Włączenie drenażu rd110
	125,85	5,00	1,09	225,51	226,60	Włączenie drenażu rd110
	130,85	5,00	1,08	225,52	226,60	Włączenie drenażu rd110
	135,85	5,00	1,06	225,54	226,60	Włączenie drenażu rd110
	140,85	5,00	1,05	225,55	226,60	Włączenie drenażu rd110
D6	145,85	5,00	1,03	225,57	226,60	Proj studnia rewizyjna ø400 Włączenie drenażu rd110

Średnice, materiał / Spadek: PVC 200, 3,0 ‰

Temat	Przebudowa boiska treningowego przy ul. Śniadeckich w Jaśle	Faza: PB
Tytuł rys.	Profil podłużny kanalizacji deszczowej - odwodnienie drenażowe	Data: czerwiec 2017
Inwestor	Miasto Jasło, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło	Skala: 1:500/100
Autor projektu	inż. Andrzej Walczyk	Podpis
Wykonał	inż. Andrzej Walczyk	Podpis
Sprawdził		Podpis
Nr rys.	1S	